

LEGENDA SIMBOLI

RJ	Presa dati RJ45 cat. 6 completa di cavo UTP cat. 6 Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione
M	Alimentazione motore serramento
	Torretta portapparecchi incassata a pavimento (vedi particolare)
	Predisposizione tubazione vuota punto alimentazione contatto magnetico
	Predisposizione tubazione vuota punto alimentazione tastiera inserimento/disinserimento impianto antintrusione Altezza d'installazione h100cm salvo diversa indicazione
	Predisposizione tubazione vuota punto alimentazione telecamera a colori installata all'esterno
	Predisposizione tubazione vuota per alimentazione altoparlante a parete Altezza d'installazione h10m salvo diversa indicazione
	Cassetta di derivazione in PVC installata a parete e/o soffitto - IP55
	Cassetta di derivazione in PVC incassata a parete, dimensioni 294x152x70 mm - IP41 Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione
	Quadro elettrico (vedi schema elettrico unifilare allegato)
	Passerella metallica installata a parete/soffitto dimensioni 300x54mm completa di setto separatore lungo tutto il suo percorso
	Montante di risalita/discesa impianti elettrici Sopra il controsoffitto tubazione rigida Ø25mm installato a parete Sotto il controsoffitto tubazione flessibile Ø25mm incassata a parete
	Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio Ø20mm, salvo diversa indicazione
	Tubazione in PVC rigido/flessibile serie medio Ø25mm, salvo diversa indicazione



Città di Desio

COMUNE DI DESIO (MB)

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO

PROGETTO ESECUTIVO

CONI SERVIZI

GESTIONE PATRIMONIO
E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO

R.U.P.: ING. EMILIANO CURI

COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE
Arch. Fabrizio Pirola

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI :
per. ind. Marco Bollaci

ELABORATO	
EE11	IMPIANTI SPECIALI ZONA PALESTRA
	1:50
	16 GIUGNO 2016 - Agg: 7 NOVEMBRE 2016

È vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti ©