

PROSPETTO NORD



PROSPETTO SUD



PROSPETTO EST



PROSPETTO OVEST



TIPICO COLLEGAMENTO APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE

TIPICO COLLEGAMENTO ALLA DORSALE PRINCIPALE



SA - Sempre accesa

SE - Solo emergenza

Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi ad incasso, a vista o a bandiera con potenze:
Lampada: 24 W

Apparecchio d'illuminazione installato a plafone.
CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.
DOTAZIONE: completa di connettore per l'installazione rapida. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 C EI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN 60529, Installabile su superfici normalmente infiammabili. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. LED; Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
Lampada LED 48W.

Installazione a parete e sotto pensilina mediante supporti accessori. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche, Box laterale di alimentazione in PPS. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3 mm fissato con silicone. Il box laterale è fornito di doppio connettore, maschio/femmina, con innesto rapido a 3 poli per cablaggio passante e tappo di chiusura su un lato. Apparecchio predisposto per cablaggio passante. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.
Lampada LED 24W

LEGENDA SIMBOLI

	Interruttore - comando luce Altezza d'installazione h100cm salvo diversa indicazione
	Apparecchio di illuminazione 1x24 W con gruppo autonomo di emergenza, autonomia 1 ora
	Presa 10/16 A con alveoli di protezione laterali e centrali Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione
	Cassetta di derivazione in PVC installata a parete e/o soffitto - IP55
	Cassetta di derivazione in PVC incassata a parete, dimensioni 294x152x70 mm - IP41 Altezza d'installazione h30cm salvo diversa indicazione
	Passerella metallica installata a parete/soffitto dimensioni 300x54mm completa di setto separatore lungo tutto il suo percorso
	Tubazione in acciaio zincato Ø25mm salvo diversa indicazione
	Tubazione in PVC rigido Ø25mm salvo diversa indicazione



POSA	SIMBOLO	DESCRIZIONE
Interrata		Tubazione in polietilene colore arancio, resistenza alla compressione 450 N - tipo FU o equivalente
Installata a parete o soffitto		Tubazione in PVC rigido serie pesante - tipo RK o equivalente

Città di Desio

COMUNE DI DESIO (MB)

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO

PROGETTO ESECUTIVO

CONI SERVIZI

GESTIONE PATRIMONIO
E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO

R.U.P.: ING. EMILIANO CURI

COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE
Arch. Fabrizio Pirola
Studio di Progettazione Architetto Fabrizio Pirola

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI :
per. ind. Marco Bollaci
Studio Termotecnico Associato PROGETTO CLIMA

ELABORATO

EE02

IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE ESTERNA

1:200

16 GIUGNO 2016 - Agg: 7 NOVEMBRE 2016

È vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti ©