

LEGENDA SIMBOLI	
PAI	Targa ottico acustico impianto allarme incendio
•	Pulsante manuale allarme incendio
SIR	Sirena esterna impianto allarme incendio
	Alimentatore 230Vca/24Vcc completo di quota a parte di modulo di acquisizione

NOTE:

IMPIANTO D'ALLARME INCENDIO DM 18.03.1996



Centrali Riv. Fumi
(Centrale a 2 Loop)

•

PAI

LOOP = Cavo LSHZ FG4OHM1 2x1,5mm² TIPO PH30
collegamento ad anello chiuso

Città di Desio

COMUNE DI DESIO (MB)

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO

PROGETTO ESECUTIVO

ITALIA CONI SERVIZI

GESTIONE PATRIMONIO
E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO

R.U.P.: ING. EMILIANO CURI

COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE
Arch. Fabrizio Pirola
Studio di Progettazione Architetto Fabrizio Pirola

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI :
per. ind. Marco Bollaci
Studio Termotecnico Associato PROGETTO CLIMA

ELABORATO	
EE15	SCHEMATICO IMPIANTO ALLARME INCENDIO
	-
	16 GIUGNO 2016 - Agg: 7 NOVEMBRE 2016

È vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti ©